

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør <b>NCC Industry A/S</b>	Varedeklaration <b>1007918-1358-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>04-01-21</b>	Prøve start
	Produkt <b>0/4mm Bakkegrus</b>	Modtaget den <b>04-01-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Tjæreby Grusgrav</b> <b>Tjærebyvej 125</b> <b>4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	7,9		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,991	D50	0,791	D60/D10 (U-tal)	12,0
D10	0,083				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 05-01-21**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur