

ANALYSE Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007900-1380-1	Dato for prøveudtagning 26-09-2024	Prøve start
Produktionssted Rønne Granit Snorrebakken 28 3700 Rønne	Produkt 0/2 mm Blå Rønne Granit	Modtaget den 26-09-2024	Prøve slut
	Produktbetegnelse Knust granit	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning Vand (%)	2,4		
---	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

98	100	100	4
95	100	99	2,8
85	99	91	2
58	78	69	1
40	60	52	0,5
29	41	35	0,25
17	29	22	0,125
11,0	19,0	15,2	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %

 D60 D50 0,469 D60/D10 (U-tal)
 D10

Bemærkning

 Sted og dato
Vor Frue 03-10-2024

ANN Adsbøl, Laborant
 Elektronisk signatur