RAPPORT

Prøve nr **673145**

ANALYSE Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1007765-1380-2**	Dato for prøveudtagning **20-09-23**	Prøve start
	Produkt **11/16 mm Blå Rønne Granit kl. E**	Modtaget den **20-09-23**	Prøve slut
		Reference ID	
Produktionssted **Rønne Granit** **Snorrebakken 28** **3700 Rønne**	Produktbetegnelse **Knust granit**	Registreret af	Mærkning
	Objekt	Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	14,011	D50	13,405	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	10,264				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	31,5
98	100	100	22,4
90	99	93	16
10	20	14	11,2
0	5	1	8
0	5	1	5,6
0	3	0	4
0	3	0	2
0	3	0	1
0	3	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 21-09-23

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer	Besøgsadresse	Telefon nr	Org.nr	Email
Laboratorie: Rønne		**56952811**		
Snorrebakken 28	Hovedkontor	Fax nr	MVA nr	Internetadresse
3700 Rønne		**56952855**		