


ANALYSE Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007765-1380-2	Dato for prøveudtagning 02-09-2024	Prøve start
Produktionssted Rønne Granit Snorrebakken 28 3700 Rønne	Produkt 11/16 mm Blå Rønne Granit kl. E	Modtaget den 02-09-2024	Prøve slut
	Produktbetegnelse Knust granit	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,960	D50	13,332	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	9,890				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	31,5
98	100	100	22,4
90	99	92	16
10	20	16	11,2
0	5	1	8
0	5	1	5,6
0	3	1	4
0	3	1	2
0	3	1	1
0	3	1	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 10-09-2024

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
 Elektronisk signatur