

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007876-1353-1	Dato for prøveudtagning 29-12-20	Prøve start 04-01-21
	Produkt 0/16mm Rabatgrus	Modtaget den 30-12-20	Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	4,3		
--	------------	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	2,683	D50	1,475	D60/D10 (U-tal)	13,9
D10	0,193				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	22,4
90	99	97	16
80	95	90	11,2
72	86	84	8
60	80	76	5,6
50	70	68	4
40	60	56	2
30	50	45	1
17	37	30	0,5
10	20	13	0,25
5	14	7	0,125
1,0	8,0	4,9	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 07-01-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur