

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007874-1353-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>04-01-22</b>	Prøve start <b>05-01-22</b>
	Produkt <b>0/2 mm vasket sand</b>	Modtaget den <b>04-01-22</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	5,6		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,736	D50	0,574	D60/D10 (U-tal)	4,1
D10	0,180				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	4
96	100	98	2,8
90	99	93	2
70	86	76	1
39	59	45	0,5
8	22	16	0,25
2	12	5	0,125
0,0	3,0	1,2	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>Vor Frue 06-01-22</b>
	
	<b>Johnna Okkels Müller, Laborant</b> Elektronisk signatur