

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007926-1353-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>07-09-21</b>	Prøve start <b>14-09-21</b>
	Produkt <b>0/20mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>14-09-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>4,8</b>		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	<b>1,77</b>		<b>3,0</b>

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		100	16
		98	8
		94	4
		88	2
		79	1
		64	0,5
		38	0,25
		15	0,125
0,0	9,0	5,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 22-09-21**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur