

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007741-1353-3	Dato for prøveudtagning 29-12-21	Prøve start 05-01-22
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 04-01-22	Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning + vibr.
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,3		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,21	2,18	2,28
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,4	4,5	7,5
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,66		3,0

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	45
75	99	98	31,5
		87	22,4
50	90	74	16
30	75	62	8
15	60	52	4
		43	2
2	35	34	1
		21	0,5
		9	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 07-01-22

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur