

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007761-1353-1	Dato for prøveudtagning 23-07-21	Prøve start 28-07-21
	Produkt 0/8mm Betongrus	Modtaget den 28-07-21	Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	4,5		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,658	D50	0,454	D60/D10 (U-tal)	7,1
D10	0,092				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 29-07-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur