



Varedeklaration  
**1007926-1354 - 1 - VEJ**  
 Produkt  
**0/20mm Bundsikringsgrus kv.II**  
 Produktionsbeskrivelse

Dekl.dato  
**2020-02-25**

## Statistikskema

Leverandør  
**NCC Industry A/S**

Produktionssted  
**Munke Bjergby Grusgrav**  
**Munke Bjergbyvej 42A**  
**4190 Munke Bjergby**

**2023-06-16 - 2024-08-07**

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt												U-tal	Methylen-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	D60 / D10	blå	
Middelværdi - varedeklaration	3,5	6,0	15,0	40,0	63,0	74,0	84,0	92,0	99,0	100,0	100,0			
Max værdi - grænselinie	9,0												3	
Min værdi - grænselinie	0,0												100	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg
4230312	2023-06-19	1,9	3	10	36	59	72	81	90	98	100	100	4,3	1,0
4230333	2023-06-26	1,9	3	9	34	60	75	85	94	100	100	100	3,9	1,0
4230334	2023-07-03	2,1	3	9	32	55	68	77	88	99	100	100	5,5	1,0
4230350	2023-07-11	2,5	4	11	35	60	74	84	93	100	100	100	4,1	0,9
4230360	2023-07-17	2,2	3	10	34	60	74	84	94	100	100	100	4,0	1,0
4230380	2023-07-24	2,6	4	11	35	60	75	85	94	99	100	100	4,2	1,0
4230490	2023-09-26	3,5	6	16	41	63	74	81	90	97	100	100	5,2	1,2
420240405	2024-07-23	4,1	7	24	63	82	88	92	96	99	100	100	3,3	
420240411	2024-07-30	5,4	10	25	61	81	88	92	94	99	100	100	4,1	2,1
420240420	2024-08-06	3,0	6	18	50	76	85	91	97	100	100	100	4,1	
Middelværdi		2,9	5	14	42	66	77	85	93	99	100	100	4,3	
standardafvigelse		1,1	2,3	6,1	11,7	10,0	7,0	5,1	2,8	1,0			0,6	
største værdi		5,4	10	25	63	82	88	92	97	100	100	100	5,5	
mindste værdi		1,9	3	9	32	55	68	77	88	97	100	100	3,3	
Antal analyse prøver		10											10	8

Bemærkning Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.

Sted og dato  
**Vor Frue 2024-08-07**

**NCC Industry A/S, Råstoffer**  
**Laboratorie: Vor Frue**  
**Øde Hastrup Vej 130**  
**4000 Roskilde**

Besøgsadresse  
 Hovedkontor

Telefon nr  
**46560021**  
 Fax nr

Org.nr  
 MVA nr

Email  
**jom@ncc.dk**  
 Internetadresse

**ANN Adsøl, Laborant**

Elektronisk signatur