

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S</b>	Varedeklaration <b>1010896-1354-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>19-09-23</b>	Prøve start <b>19-09-23</b>
	Produkt <b>0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>19-09-23</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	4,5		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,0		3,0


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,959	D50	0,739	D60/D10 (U-tal)	4,5
D10	0,213				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	45
99	31,5
97	22,4
94	16
90	8
82	4
74	2
62	1
39	0,5
12	0,25
4	0,125
0,0	0,063
9,0	2,3



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 21-09-23**

*J. Müller*

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur