

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007926-1355-1	Dato for prøveudtagning 20-11-23	Prøve start 21-11-23
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 21-11-23	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	7,0		
DS/EN 933-9 Metylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,9		3,0

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	2,565	D50	1,523	D60/D10 (U-tal)	9,1
D10	0,281				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 23-11-23

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur