

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007741-1355-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>06-01-22</b>	Prøve start <b>10-01-22</b>
	Produkt <b>0/32mm Stabiltgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>10-01-22</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,2		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	2,70		3,0


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	10,412	D50	5,729	D60/D10 (U-tal)	31,2
D10	0,334				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	45
75	99	99	31,5
		85	22,4
50	90	69	16
30	75	56	8
15	60	45	4
		36	2
2	35	26	1
		15	0,5
		7	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 11-01-22**

*J. Müller*

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur