

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007852-1355-1	Dato for prøveudtagning 20-12-21	Prøve start 21-12-21
	Produkt 0/4mm Filtergrus BD type A	Modtaget den 21-12-21	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	6,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,156	D50	0,875	D60/D10 (U-tal)	4,4
D10	0,262				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

98	100	100	8
98	100	100	5,6
70	99	95	4
50	90	77	2
30	75	57	1
15	45	30	0,5
5	23	9	0,25
0	7	2	0,125
0,0	4,0	0,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 22-12-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur