

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1010158-1355-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>28-02-22</b>	Prøve start <b>02-03-22</b>
	Produkt <b>0/8mm Slidlagsgrus SLG II</b>	Modtaget den <b>02-03-22</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr <b>Nyrand</b>
<b>Gammelrandgaard</b>		Prøve udtaget	Mærkning <b>afv. 2% på 0,5mm sigten</b>
<b>4470 Svebølle</b>	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	6,6		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	2,294	D50	1,482	D60/D10 (U-tal)	32,9
D10	0,070				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	16
90	100	11,2
80	99	8
63	85	74
41	63	58
25	43	43
18	28	30
		20
		13
8,0	15,0	9,6

 Sigte (mm)  
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 27-03-23**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur