

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007870-1355-1	Dato for prøveudtagning 18-10-22	Prøve start 18-10-22
	Produkt 0/8mm Stigrus m. Skærver	Modtaget den 18-10-22	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	6,0		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	2,318	D50	1,510	D60/D10 (U-tal)	26,3
D10	0,088				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
98	100	99	11,2
90	100	97	8
67	85	73	4
50	67	58	2
35	50	42	1
23	37	30	0,5
15	25	20	0,25
8	15	13	0,125
7,0	12,0	8,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 19-10-22

Johnna Okkels Müller, Laborant

Elektronisk signatur