

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007761-1355-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-11-21</b>	Prøve start <b>03-11-21</b>
	Produkt <b>0/8mm Betongrus</b>	Modtaget den <b>03-11-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,5		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	4,77		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	16
98	100	99	11,2
90	100	93	8
85	98	85	5,6
70	95	77	4
57	87	62	2
40	70	43	1
15	45	24	0,5
6	21	12	0,25
2	14	7	0,125
0,0	8,0	5,5	0,063

D60 1,917    D50 1,371    D60/D10 (U-tal) 9,4  
D10 0,204



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 05-11-21**

*J. Müller*

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur