

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1000620-1355-1	Dato for prøveudtagning 22-03-23	Prøve start 22-03-23
	Produkt 8/16 mm skærver	Modtaget den 22-03-23	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	11,995	D50	11,021	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,176				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	22,4
95	99	98	16
45	65	53	11,2
0	20	8	8
0	7	2	5,6
0	5	1	4
		1	2
		1	1
		1	0,5
		1	0,25
		1	0,125
0,0	2,0	0,3	0,063

Sigt (mm)	0,063
målt gnf. %	0,3



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 23-03-23

Johnna Okkels Müller, Laborant

Elektronisk signatur