

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007871-1351-1	Dato for prøveudtagning 31-10-2024	Prøve start 05-11-2024
	Produkt 0/16mm Støbemix	Modtaget den 05-11-2024	Prøve slut
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning prøve
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,9		
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,017		
Ækvivalent alkaliindh. Cl ⁻ 0,87 (%)	0,015		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	5,650	D50	3,332	D60/D10 (U-tal)	29,0
D10	0,195				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 07-11-2024

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur