

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007741-1351-1	Dato for prøveudtagning 30-10-2023	Prøve start 31-10-2023
	Produkt 0/32mm Stabilitgrus kv. II	Modtaget den 31-10-2023	Prøve slut
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	9,3		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,7		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	9,448	D50	4,917	D60/D10 (U-tal)	37,8
D10	0,250				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	45
75	99	97	31,5
		84	22,4
50	90	69	16
30	75	58	8
15	60	48	4
		40	2
2	35	30	1
		19	0,5
		10	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 02-11-2023

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur