


**ANALYSRAPPORT Stenmaterial** Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007741-1351-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>27-09-22</b>	Prøve start <b>28-09-22</b>
	Produkt <b>0/32mm Stabiltgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>28-09-22</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>+ kalk% + glødetab</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,7		
Kalkindhold: prVI 99-11:2013 (%)	13,2		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	2,49		3,0
Glødetab reduceret for kalk (%)	1,2		

<b>Kornstørrelsesfordeling</b>	D60	5,649	D50	2,939	D60/D10 (U-tal)	21,9
gnf.%	D10	0,258				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	45
75	99	99	31,5
		91	22,4
50	90	79	16
30	75	67	8
15	60	55	4
		45	2
2	35	33	1
		19	0,5
		10	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 13-10-22**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur