

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007741-1351-1	Dato for prøveudtagning 18-11-2024	Prøve start 20-11-2024
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 20-11-2024	Prøve slut
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	Udtaget af


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	8,5		

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	9,407	D50	5,603	D60/D10 (U-tal)	61,5
D10	0,153				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	45
75	99	98	31,5
		86	22,4
50	90	72	16
30	75	57	8
15	60	45	4
		39	2
2	35	33	1
		25	0,5
		16	0,25
		8	0,125
2,0	9,0	4,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 21-11-2024

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur