

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007930-1351-1	Dato for prøveudtagning 06-11-23	Prøve start 07-11-23
	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 07-11-23	Prøve slut
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	Analyseret af

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,1		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,2		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,672	D50	0,512	D60/D10 (U-tal)	4,2
D10	0,160				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
		100	8
		99	5,6
		98	4
		93	2
		80	1
		49	0,5
		19	0,25
		6	0,125
0,0	9,0	2,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 09-11-23

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur