

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007930-1351-1	Dato for prøveudtagning 11-01-22	Prøve start 12-01-22
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 12-01-22	Prøve slut
	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning TRU-1010325-1351
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,7		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,87		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,930	D50	0,690	D60/D10 (U-tal)	10,7
D10	0,087				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
		99	8
		94	5,6
		89	4
		78	2
		63	1
		42	0,5
		25	0,25
		15	0,125
0,0	9,0	6,9	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 14-01-22

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur