

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1008292-1351-1	Dato for prøveudtagning 08-01-21	Prøve start 11-01-21
	Produkt 8/16mm Ærtesten, vasket	Modtaget den 11-01-21	Prøve slut
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60	14,994	D50	14,229	D60/D10 (U-tal)	1,4
D10	11,048				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 13-01-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur