

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S</b>	Varedeklaration <b>1007919-1358-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>21-07-21</b>	Prøve start <b>22-07-21</b>
	Produkt <b>0/8mm Bakkegrus</b>	Modtaget den <b>21-07-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Tjæreby Grusgrav</b> <b>Tjærebyvej 125</b> <b>4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>tjre</b>
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,8		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,58		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,966	D50	0,741	D60/D10 (U-tal)	7,4
D10	0,131				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie



Bemærkning	Sted og dato <b>Vor Frue 28-07-21</b>
	
	<b>Johnna Okkels Müller, Laborant</b>
	Elektronisk signatur