

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1008280-1358-1	Dato for prøveudtagning 10-02-21	Prøve start 10-02-21
	Produkt 8/16mm Ærtesten	Modtaget den 10-02-21	Prøve slut
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	10,691	D50	9,895	D60/D10 (U-tal)	2,4
D10	4,427				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	31,5
		100	22,4
		99	16
		66	11,2
		26	8
		8	4
		8	2
		8	1
		6	0,5
		3	0,25
		1	0,125
		0,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 11-02-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur