

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1115-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning 0/16 mm støbemix
		Udtaget af Siem	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			


Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

D60	6,277	D50	1,732	D60/D10 (U-tal)	26,7
D10	0,235				


 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	31,5
100	22,4
96	16
64	8
54	4
51	2
47	1
34	0,5
11	0,25
1	0,125
0,4	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5
målt gnf. %	0,4	1	11	34	47	51	54	64	96	100	


Bemærkning

Sted og dato

Århus 13-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur