

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1111-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
Produktionssted Rom Grusværk Fabjerg kirkevej 30, Rom 7620 Lemvig	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
	Produktbetegnelse Specialgrus efter aftale	Reference ID	Mærkning 0/16 mm vejgrus
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Rom	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	11,1		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	7,420	D50	6,068	D60/D10 (U-tal)	33,5
D10	0,222				


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	250
100	125
100	63
100	45
100	31,5
100	22,4
98	16
64	8
35	4
26	2
25	1
22	0,5
12	0,25
4	0,125
1,8	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Århus 14-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur