


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000004 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 06-07-2024	Prøve start 06-07-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produkt 0/2 mm sand	Modtaget den 06-07-2024	Prøve slut 06-07-2024
	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Halvårlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	100	2
90	100	99	1
65	85	89	0,5
20	40	40	0,25
0	15	2	0,125
0,0	2,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 18-07-2024



ANN Adsbøl, Laborant
 Elektronisk signatur