


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000004-1322-1	Dato for prøveudtagning 08-07-2024	Prøve start 09-07-2024
	Produkt 0/2 mm sand	Modtaget den 09-07-2024	Prøve slut 09-07-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Halvårlig
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	100	2
95	100	98	1
80	99	84	0,5
50	70	56	0,25
2	15	11	0,125
0,0	2,0	1,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 09-07-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur