

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 02-11-2023	Prøve start 02-11-2023
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 02-11-2023	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	8
100	100	100	4
99	100	100	2,8
98	100	100	2
90	100	98	1
78	97	91	0,5
35	55	53	0,25
1	11	6	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 06-11-2023

Johan Ringström, Laborant
Elektronisk signatur