

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-11-2023	Prøve start 02-11-2023
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus	Modtaget den 02-11-2023	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Bundsikringsgrus Kval.2	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning DS/EN 933-9 Metylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,2		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,379 D50 0,285 D60/D10 (U-tal) 4,0
D10 0,096

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

0	100	100	22,4
0	100	100	16
0	100	100	11,2
0	100	99	8
0	100	98	5,6
0	100	97	4
0	100	91	2
0	100	86	1
0	100	73	0,5
0	100	46	0,25
0	100	13	0,125
0,0	9,0	7,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 09-11-2023

Johan Ringström, Laborant

Elektronisk signatur