



Varedeklaration
1007926-1322 - 1 - BETON

Produkt
0/20mm Bundsikringsgrus

Produktionsbeskrivelse
Bundsikringsgrus Kval.2

Dekl.dato
2020-04-22

Leverandør
**NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225**

Produktionssted
**RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre**

2023-01-01 - 2023-11-08

Side 1(1)

																Methylen- blå	Vibrations- forsøg	Vibrations- forsøg			
		Gennemfald (%) vægt																			
Sigteserie		0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4				P-dmax	W opt			
Middelværdi - varedeklaration		1,0	4,0	24,0	57,0	79,0	92,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				2,07	9,7			
Max værdi - grænselinie		9,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3	2,12	11,2			
Min værdi - grænselinie		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,02	8,2			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%		
5230965	2023-05-17	6,0	18	59	87	95	98	99	100	100	100	100	100				1,2				
5231067	2023-06-01	2,0	7	36	65	79	88	94	97	98	100	100	100				0,9				
5231321	2023-07-03	2,3	6	21	61	84	92	97	99	100	100	100	100				1,2				
5231579	2023-08-01	8,2	14	44	72	86	92	96	98	99	99	100	100				1,2				
5231717	2023-08-18	4,4	10	35	67	83	90	96	98	99	100	100	100				1,2				
5231813	2023-09-01	6,5	11	27	63	82	90	96	98	99	99	100	100				1,2				
5231973	2023-09-21	3,2	8	25	60	79	89	96	98	99	100	100	100				1,4				
5232055	2023-10-02	2,3	7	24	57	79	92	97	99	100	100	100	100				1,0				
5232199	2023-10-23	3,5	8	28	58	83	93	97	98	99	100	100	100				1,5				
5232253	2023-11-01	7,0	13	46	73	86	91	97	98	99	100	100	100				1,2				
Middelværdi		4,5	10	35	66	84	92	97	98	99	100	100	100								
standardafvigelse		2,2	3,8	12,0	9,1	4,8	2,8	1,3	0,8	0,6	0,4										
største værdi		8,2	18	59	87	95	98	99	100	100	100	100	100								
mindste værdi		2,0	6	21	57	79	88	94	97	98	99	100	100								
Antal analyse prøver		10														10					

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2023-11-09

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Telefon nr
36780500

Org.nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Hovedkontor

Fax nr

MVA nr

Johan Ringström, Laborant
Elektronisk signatur