

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1115-1	Dato for prøveudtagning 05-12-2024	Prøve start
	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 10-12-2024	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse Specialgrus efter aftale	Reference ID	Mærkning 0-20 mimistabil
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Siem	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,7		


Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	9,266	D50	5,867	D60/D10 (U-tal)	52,1
D10	0,178				


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	31,5
100	22,4
87	16
55	8
46	4
38	2
33	1
26	0,5
15	0,25
6	0,125
3,4	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5
målt gnf. %	3,4	6	15	26	33	38	46	55	87	100	



Bemærkning

 Sted og dato
Århus 19-12-2024

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
 Elektronisk signatur