

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-11-2023	Prøve start 02-11-2023
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus	Modtaget den 02-11-2023	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Bundsikringsgrus Kval.2	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,2		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,379	D50	0,285	D60/D10 (U-tal)	4,0
D10	0,096				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

0	100	100	22,4
0	100	100	16
0	100	100	11,2
0	100	99	8
0	100	98	5,6
0	100	97	4
0	100	91	2
0	100	86	1
0	100	73	0,5
0	100	46	0,25
0	100	13	0,125
0,0	9,0	7,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 13-11-2023

Eise Iisø Larsen.

Eise Iisø Larsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur