

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-5	Dato for prøveudtagning 07-10-2025	Prøve start 07-10-2025
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 07-10-2025	Prøve slut 07-10-2025
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,015		0,100
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,013		


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,305 D50 0,244 D60/D10 (U-tal) 2,3
D10 0,132

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	4
98	100	99	2
90	100	96	1
78	97	88	0,5
35	55	52	0,25
1	11	7	0,125
0,0	3,0	0,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 18-11-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur