

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1111-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
Produktionssted Rom Grusværk Fabjerg kirkevej 30, Rom 7620 Lemvig	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
	Produktbetegnelse Specialgrus efter aftale	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning 0/4 mm brølæggergrus
		Udtaget af Rom	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

 D60 0,869 D50 0,625 D60/D10 (U-tal) 5,9
 D10 0,148


 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	250
100	125
100	63
100	45
100	31,5
100	22,4
100	16
100	8
98	4
84	2
65	1
45	0,5
18	0,25
8	0,125
4,1	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Århus 11-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur