

ANALYSE Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925 - 1323-6	Dato for prøveudtagning 18-06-2024	Prøve start 19-06-2024
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 19-06-2024	Prøve slut 19-06-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference ID KSG	Mærkning Argonaut 423 548-AA 742T
	Objekt	Registreret af Kaj 54	
		Udtaget af Kaj 54	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			


Kornstørrelsesfordeling

 D60 0,955 D50 0,712 D60/D10 (U-tal) 5,2
 gnf.% D10 0,184

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
90	100	100	8
90	100	99	5,6
		97	4
		83	2
		62	1
		41	0,5
		17	0,25
		4	0,125
0,0	5,0	0,6	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Avedøre 27-06-2024

Else Iisø Larsen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur