

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1115-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse Specialgrus efter aftale	Reference ID	Mærkning 0/8 mm Støbemix
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Siem	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling
Tørsigtning


D60	1,746	D50	0,862	D60/D10 (U-tal)	8,0
D10	0,219				

Kornstørrelsesfordeling
gnf. %

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	31,5
100	22,4
100	16
97	8
70	4
62	2
54	1
39	0,5
13	0,25
1	0,125
0,2	0,063


Sigte (mm)
målt gnf. %



Bemærkning

Sted og dato

Århus 13-02-2025



Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur