

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007846-1111-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
	Produkt 0/8 mm filtergrus	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
Produktionssted Rom Grusværk Fabjerg kirkevej 30, Rom 7620 Lemvig	Produktbetegnelse 80% 0/4 mm th. + 20% 4/8 mm	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Rom	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling
gnf.%


D60	0,771	D50	0,518	D60/D10 (U-tal)	4,1
D10	0,190				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

85	100	100	16
85	99	98	8
70	98	84	4
50	90	77	2
35	75	69	1
20	50	49	0,5
5	23	16	0,25
0	10	3	0,125
0,0	3,0	1,1	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

 Sted og dato
Århus 11-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
 Elektronisk signatur