

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 02-01-2025	Prøve start 02-01-2025
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 02-01-2025	Prøve slut 02-01-2025
	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Halvårlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,373 D50 0,302 D60/D10 (U-tal) 2,8
 D10 0,136

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

96	100	100	8
96	100	100	5,6
95	100	100	4
80	100	97	2
75	95	92	1
52	82	78	0,5
15	41	43	0,25
0	15	7	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 10-01-2025
ANN Adsbøl, Laborant

Elektronisk signatur