RAPPORT

Prøve nr **5250004**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1007864-1322-2**	Dato for prøveudtagning **02-01-2025**	Prøve start **02-01-2025**
	Produkt **0/4 mm Pudsegrus**	Modtaget den **02-01-2025**	Prøve slut **02-01-2025**
		Reference / ID **ASG**	
Produktionssted **RN Sten og Grus** **Stamholmen 225** **2650 Hvidovre**	Produktbetegnelse **Søsand**	Registreret af	Mærkning **Halvårlig kontrol**
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,445	D50	0,368	D60/D10 (U-tal)	3,4
D10	0,130				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
96	100	100	8
96	100	100	5,6
95	100	99	4
80	100	95	2
75	95	86	1
52	82	67	0,5
15	41	35	0,25
0	15	9	0,125
0,0	3,0	1,3	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
målt gnf. %	1,3	9	35	67	86	95	99	100	100

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 10-01-2025

ANN Adsbøl, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**
Internetadresse **www.tilslag.dk**