

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-7	Dato for prøveudtagning 24-11-2025	Prøve start 24-11-2025
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 24-11-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID B1
	Objekt	Registreret af	Mærkning Kemisk Svind - 20 dgs
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TK-84	0,11		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,406 D50 0,351 D60/D10 (U-tal) 2,5
D10 0,160

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	98	2
75	95	91	1
60	80	77	0,5
25	37	31	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 15-12-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur