

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917 - 1323-7	Dato for prøveudtagning 24-11-2025	Prøve start 24-11-2025
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 24-11-2025	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning E-sand Bunkekontrol 3 laster
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning DS/EN 1097-6 Densitet og absorption TK-84	0,02		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,442 D50 0,384 D60/D10 (U-tal) 2,7
D10 0,164

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	98	2,8
89	99	96	2
75	95	89	1
60	80	70	0,5
25	37	27	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063



Bemærkning

Dens: 2,65
Abs: 0,2

Sted og dato

Avedøre 04-12-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur