

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000019-1322-1	Dato for prøveudtagning 08-07-2025	Prøve start
	Produkt 0/4mm Rørgrus	Modtaget den 08-07-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Kontrol
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,244	D50	0,222	D60/D10 (U-tal)	1,8
D10	0,138				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Da der ingen krav er til rørgrus kan resultat variere

Sted og dato

Avedøre 08-07-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur