

Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925-1322-4	Dato for prøveudtagning 01-11-2022	Prøve start 01-11-2022
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 01-11-2022	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	0,93		2,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	------------


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,324	D50	0,247	D60/D10 (U-tal)	3,1
D10	0,103				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

90	100	100	8
90	100	99	5,6
		99	4
		97	2
		94	1
		81	0,5
		51	0,25
		14	0,125
0,0	5,0	2,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 22-11-2022

Camilla Maria Holm, Laborant
Elektronisk signatur