RAPPORT

Prøve nr **5252296**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1007925 - 1323-6	**01-12-2025**	**02-12-2025**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	**02-12-2025**	
		Reference / ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse	**Kaj 54**	
Køge Sten og grus	**Sømateriale**	Registreret af	Mærkning
Nordhavnsvej 22			**BSG B389 548-AA**
4600 Køge	Objekt	Udtaget af	**1104T (20 dgs)**

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,757	D50	0,479	D60/D10 (U-tal)	5,9
D10	0,128				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
90	100	97	8
90	100	94	5,6
		89	4
		78	2
		68	1
		52	0,5
		28	0,25
		10	0,125
0,0	5,0	1,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 17-12-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**