

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925-1322-6	Dato for prøveudtagning 21-11-2025	Prøve start 21-11-2025
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 21-11-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference ASG	Mærkning 20 dags kontrol
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,291 D50 0,240 D60/D10 (U-tal) 2,1
D10 0,138

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	100	5,6
		100	4
		100	2
		99	1
		91	0,5
		54	0,25
		5	0,125
0,0	5,0	0,3	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 27-11-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur