

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1008167-1237-1	Dato for prøveudtagning 16-03-2022	Prøve start
	Produkt 0/20 mm Knust materiale	Modtaget den 18-03-2022	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse knust bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	2,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	8,771	D50	7,104	D60/D10 (U-tal)	35,3
D10	0,249				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Odense 28-04-2022

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur